DEMONTE ET REMPLACE VALVES



Démonte et remplace valves

UTILISATION :

Pour extraire et installer les obus de valve dans les systèmes chargés. L'opération se fait circuit sous pression.
Compatible avec les vannes Schrader 1/4" et 5/16".
Raccord 1/4" pour tirage au vide et récupération de fluide ultra-rapide
Raccord 1/4" pour vacuomètre

AVANTAGES :

Facilite les opérations de récupération.
Vanne d'arrêt et prise mano intégrée.

CARACTERISTIQUES :

Matière : laiton
Type de connexion : 1/4" SAE et 1/2 UNF
Longueur : 140 mm
Largeur : 70 mm
Hauteur : 30 mm
Poids : 0,100 Kg

MODE D'EMPLOI :

1 - Serrez à la main le raccord tournant sur la vanne d'accès Schrader du circuit frigorifique.

2 - Poussez la tige de retrait de l'obus et tournez la tige jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur celui-ci.

3 - Dévissez l'obus jusqu'à ce que l'obus de la vanne d'accès jusqu'à ce qu'il soit libre (complètement desserré).

4 - Tirez sur la tige pour l'éloigner de l'orifice de service afin de retirer l'obus de la vanne.

5 - Fermez la vanne 1/4 tour et dévissez la tige de l'outil.

5 - L'obus a été extrait et la vanne d'accès a maintenant son débit maximal. Utilisez cet orifice pour fixer le flexible de la pompe à vide ou de la station de récupération.

5 - L'orifice latéral peut être utilisé pour fixer un manomètre ou un vacuomètre.

eid - 481 rue du petit mas - ZI Courtine - 84000 Avignon - France - tel : 0033 (0)4 90 01 22 85 - Fax : 0033 (0)4 90 01 22 90 - @ : eid@eid-sas.com